

Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

SPECJALISTA
ds. Bezpieczeństwa Pożarowego
mgr inż. Łukasz Winkowski

Pan
ppłk. mgr Marek Oryszczak
Szef Logistyki
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
w m.

O P I N I A

/dot.: dokumentacji projektowej 91752 „Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” wraz termomodernizacją w budynku nr 1 w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”

Przekazana do wzglądu dokumentacja: Projekt budowlany „Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Zdzisławem Łukaszewiczem bez uwag. W stadium projektu budowlanego wielobranżowego dokumentacja określa warunki ochrony przeciwpożarowej w stopniu wystarczającym.

Po zapoznaniu się z wymienionym dokumentem oraz projektem budowlanym w zakresie termomodernizacji ww. zadania inwestycyjnego stwierdzam, iż przekazana do wglądu, ww. dokumentacja w projektowanym zakresie odpowiada wymaganiom ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie informuję, że końcowa ocena całości zastosowanych rozwiązań w przedmiotowej inwestycji, w zakresie ochrony przeciwpożarowej będzie możliwa po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanego Projektu powykonawczego, uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niezbędnym elementem dokumentacji stanowić będzie również „scenariusz pożarowy” uzasadniający dobór rozwiązań technicznych i urządzeń przeciwpożarowych, a przede wszystkim określający integrację urządzeń i systemów służących bezpieczeństwu w stanie użytkowym i wykrycia zagrożenia.

SPECJALISTA
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
INSPEKTOR OCHR. PPOŻ

mgr inż. Łukasz Winkowski