

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO
4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ PRZY UL. RUDOLFA WEIGLA 5 WE WROCŁAWIU



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Lp.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia w m ²	Zalecenia, uwagi
A.	Zintegrowany blok operacyjny – II + III piętro		
1.	12 sal operacyjnych (12 x 40m ²)	480	
2.	12 pomieszczeń przygotowania pacjenta (12 x 12 m ²)	144	dopuszczalne jest przygotowanie pomieszczenia przygotowania pacjentów dla więcej niż 1 Sali operacyjnej przy zachowaniu odpowiednich proporcji powierzchniowych
3.	12 pomieszczeń przygotowania lekarzy (12 x 12 m ²)	144	dopuszczalne jest przygotowanie jednego pomieszczenia przygotowania lekarzy dla dwóch sal operacyjnych
4.	Korytarz czysty ¹ (3 m x 45 m) x 2	270	zalecana szerokość traktu minimum 3 m
5.	Korytarz brudny (1,4 m x 45 m) x 2	126	zalecana szerokość traktu minimum 1,4 m
6.	Sala wybudzeń ² (1,5 x 12 x 12 m ²)	216	18 stanowisk
7.	Dyżurka pielęgniarek	16	
8.	Śluza wjazdowa pacjentów	25	
9.	Śluza wyjazdowa pacjentów	25	
10.	Pomieszczenie mycia i dezynfekcji blatów / stołów operacyjnych	12 +40	(parking dla stołów operacyjnych ok 40m2)
11.	Magazyn blatów / stołów operacyjnych	20	
12.	Śluza materiałowa	10	
13.	Śluza szatniowa personelu „D” – strona brudna	30	
14.	Węzeł sanitarny śluzy szatniowej „D”	10	
15.	Śluza szatniowa personelu „D” – strona czysta	15	
16.	Śluza szatniowa personelu „M” – strona brudna	30	
17.	Węzeł sanitarny śluzy szatniowej „M”	10	
18.	Śluza szatniowa personelu „M” – strona czysta	15	
19.	Pokój wypoczynkowy lekarzy (6 x 16 m ²)	82	
20.	Pokój do telekonferencji	25	
21.	Pokój kierownika bloku	12	
22.	pokój oddziałowej bloku	12	
23.	Pokój instrumentariuszek (2 x 16 m ²)	32	
24.	Pokój pielęgniarek anestezjologicznych (2 x 16 m ²)	32	
25.	Pokój socjalny (2 x 10 m ²)	20	
26.	pokój salowych	12	
27.	Brudownik (2 x 8 m ²)	16	
28.	Pomieszczenie pro morte	8	3 stanowiska
29.	Magazyn aparatury (2 x 10 m ²)	20	
30.	Magazyn sprzętu (2 x 10 m ²)	20	
31.	Magazyn płynów infuzyjnych (2 x 10 m ²)	20	
32.	Magazyn leków (2 x 10 m ²)	20	
33.	Magazyn RTG przewoźnego (2 x 20 m ²)	40	
34.	Instrumentarium (2 x 10 m ²)	20	
35.	Magazyn czystej bielizny / obłożeń operacyjnych (2 x 16 m ²)	32	
36.	Pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji materiału pooperacyjnego	30	pomieszczenie wyposażone w urządzenia do mycia i dezynfekcji oraz dostęp do windy brudnej do centralnej sterylizacji
37.	Pomieszczenie mycia i dezynfekcji wózków	10	z bezpośrednim połączeniem z korytarzem brudnym bloku operacyjnego

¹ przy tak dużej ilości sal operacyjnych zalecany jest system dwu lub trzy korytarzowy oraz oddzielenie dróg czystych od brudnych
² dla 12 sal operacyjnych zalecane jest 18 stanowisk wybudzeń, w tym przynajmniej 2 stanowiska wydzielone

38.	Pomieszczenie suszenia wózków	10	
39.	Magazyn czystych wózków	15	z bezpośrednim połączeniem z korytarzem czystym bloku operacyjnego
40.	Śluza fartuchowa pomiędzy stroną czystą i brudną	6	
41.	Pomieszczenie czyste – magazyn jałowy	30	dostęp do windy czystej z centralnej sterylizacji
42.	Łazienka dla personelu „M”	8	
43.	Łazienka dla personelu „D”	8	
44.	Pomieszczenie porządkowe (2 x 6 m ²)	12	
45.	Pomieszczenie przeglądów aparatury medycznej	12	
	Łącznie A1 - A43	2162	
B	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – I p.		
1.	Sale intensywnej terapii wielolóżkowe (18 łóżek)	324	należy przyjąć 18 m ² (min.16) na każde łóżko w Sali wielolóżkowej
2.	Dwie sale intensywnej terapii jednolóżkowe (izolatki) + Śluza przy każdej	80	należy przewidzieć przystosowanie każdego stanowiska do dializy zewnątrzustrojowej
3.	Śluza wejściowa na oddział	14	
4.	Punkt pielęgniarski	12	
5.	Pokój pielęgniarski	20	
6.	Pokój lekarski (2 x 16 m ²)	32	
7.	Dyżurka lekarska z węzłem sanitarnym	16	
8.	Pokój ordynatora	14	
9.	Pokój sekretarki medycznej	12	
10.	Pokój oddziałowej	12	
11.	Aneks kuchenny	6	
12.	Pokoje socjalne (2x10)	20	
13.	Łazienka oddziałowa	12	
14.	Sala zabiegowa	18	
15.	Łazienka personelu ((2 x 4 m ²)	8	
16.	Magazyn aparatury medycznej	10	
17.	Magazyn leków i płynów infuzyjnych	8	
18.	Magazyn czystej bielizny	8	
19.	Magazyn sprzętu jednorazowego	8	
20.	Brudownik	8	
21.	Pomieszczenie pro morte	8	
22.	Pomieszczenie porządkowe	4	
23.	Pomieszczenie mycia i dezynfekcji aparatury medycznej	8	
24.	Magazyn brudny	6	
25.	Korytarz wewnętrzny – szerokość 3 m	60	
	Łącznie B1- B25	728	
C	Centralna sterylizacja - Parter		
1.	Pokój kierownika	14	
2.	Pokój personelu	16	kontrola i rejestracja przepływu materiałów sterylnych
3.	Szatnia personelu	20	
4.	Węzeł sanitarny personelu	8	
5.	Pokój socjalny	8	
6.	Strefa brudna: • pokój przyjęć materiału do sterylizacji – 18 m² • pomieszczenie mycia wózków – 18 m² • pomieszczenie suszenia wózków – 18 m² • pomieszczenia mycia i dezynfekcji – 35 m² • śluza – 4 m²	93	
7.	Strefa czysta: • Pomieszczenie pakietowania - 60 m² • pomieszczenie porządkowe – 4 m² • Śluza – 4 m²	68	
8.	Strefa sterylna: • strona sterylna – 40 m² • pomieszczenie sterylizacji niskotemperaturowej – 26 m² • śluza – 4 m² • Pomieszczenie wydawania materiału sterylnego – 20 m² • pomieszczenie porządkowe – 4 m² • Magazyn kontenerów – 16 m² • instrumentarium • magazyn sterylny – 60 m²	220	

	• magazyn czystych wózków – 20 m² • Pomieszczenie destylatora – 10 m²		
9.	Komunikacja	40	
10.	Stacja uzdatniania wody	40	
	Łącznie C1- C10	527	
D	Dezynfekcja i dekontaminacja		
1.	Strefa brudna: • przyjmowanie łóżek i rozbrajanie – 60 m² • komora do dezynfekcji materacy • zestaw do mycia wózków łóżek	60	
2.	Strefa czysta	60	
3.	Pokój kontroli i napraw	25	
4.	Pokój personelu	12	
5.	Węzły sanitarne	8	
	Łącznie D1- D5	165	
E	Zaplecze S.O.R. - Parter		
1.	Gabinety konsultacyjne S.O.R. (6 x 16 m ²)	96	
F	zaplecze techniczne i magazynowe - Piwnice		
1.	Szatnie dla personelu medycznego		
2.	Pomieszczenia magazynowe		
3.	Pomieszczenia techniczne		
	Łącznie F1- F3	600	
G	Zespół pomieszczeń naukowo-dydaktycznych- parter		
1.	Zaplecze magazynowe	15	
2.	Salę dydaktyczne(2x50)	100	Możliwość połączenia sal
3.	sanitariaty	15	
	Łącznie G1- G3	130	
	SUMA A-G	4408	

komunikacja - należy przyjąć ok 30% powierzchni użytkowej (A-G)
przyjmuje się 10% tolerancji w określeniu powierzchni użytkowej pomieszczeń i 5% tolerancję w powierzchni użytkowej ogółem,
z zastrzeżeniem uwzględnienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 / Dz. Ustaw 213/2006