

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2014 r.

Pytanie 1

W nawiązaniu do Państwa postępowania na demontaż zbiorników na terenie Szpitala, prosimy jeszcze o wyjaśnienia:

- 1. W ogłoszeniu „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:” wyszczególnione są m.in. pozycje do wykonania:*
- „... 2) Wykonanie odwiertów kontrolnych na obszarze objętym przedmiotem zamówienia,*
- 3) Pobranie próbek gruntu i wykonanie badań na obecność substancji ropopochodnych, ...”*

Prosimy o odpowiedź, ile odwiertów mamy wykonać i ile próbek materiałów mamy pobrać – podana jest tylko informacja na jakiej głębokości i odległości od zbiorników mamy pobrać próbki. Czy Zamawiający posiada i przeprowadził już badanie gruntu?

Ad. 1

Wykonawca ma wykonać 4 odwierty, pobrać próbki i wykonać badania (po 5 próbek z każdego odwiertu na różnej głębokości odwiertu). W przypadku wyników wskazujących na obecność substancji ropopochodnych rozszerzyć zakres badań.
Zamawiający nie posiada i nie przeprowadził badania gruntu w obrębie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

- 2. Pkt. 17 ppkt.5 STWWIORB – mówi o kontrolnych badaniach. Prosimy o informację, czy pkt. ten odnosi się również do wykonania badań gruntu (np. jeśli wyniki badań gruntu które zleci Wykonawca będą się różnić od wyników badań gruntu w których posiadaniu jest Zamawiający) – czy w takim przypadku Wykonawca będzie musiał ponieść koszt dalszych badań np. w innym laboratorium.*

Ad. 2

Zamawiający nie wykonał i nie jest w posiadaniu badań gruntu w obrębie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wykreśla punkt. 17.5 z STWiORB

Pytanie 3

- 3. Prosimy o wykreślenie pkt. f – oświadczenie, zamieszonego w druku oferty.*

Ad. 3

Zamawiający wykreśla z oferty pkt. f (oświadczenie)