



UWAGA:

Nowy uziom ułożyć w przypadku gdy istniejący jest skorodowany w ponad 30% powierzchni.

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ - SP ZOZ			
Temat:	bud. nr 26		
Projektant:	mgr inż. Jan Borodziejewicz		Nr upr. 43/79/WBPP
Opracował:	mgr inż. Jan Borodziejewicz		Nr upr. 43/79/WBPP
Sprawdził:			
Data : 23.10.2014.	Branża elektryczna instalacja odgromowa		Rys. nr : E-02