

TABELE WYPOSAŻENIA Z WYMAGANIAMI PODŁĄCZENIA ZASILANIA W MEDIA

TABELA 1. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	oznaczenie na rysunku
1.	Zgrzewarka do folii	TAK	NIE	NIE	2		AR1
2.	Obcinarka	TAK	NIE	NIE	2		AR2
3.	Wózek do papieru	NIE	NIE	NIE	2		AR3
4.	Sterylizator parowy 2 STE	TAK	TAK	TAK	1	spr. pow.	AS4
5.	Sterylizator parowy 6 STE	TAK	TAK	TAK	3	spr. pow.	AS6
6.	Sterylizator ETO	TAK	NIE	TAK	1	spr. pow. vacum	ASE
7.	Areator do tlenu etylenu	TAK	NIE	TAK	1	spr. pow. vacum	ASE1
8.	Abator	TAK	NIE	TAK	1	spr. pow. vacum	ASE2
9.	Sterylizator gazowy – H ₂ O ₂	TAK	NIE	NIE	2		AT1
10.	Lampa diagnostyczna na podstawie jezdnej	TAK	NIE	NIE	6		BH1
11.	Lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą	TAK	NIE	NIE	2		BH3
12.	Lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą z torem wizyjnym	TAK	NIE	NIE	11		BH6
13.	Bronchofiberoskop optyczny z wbudowanym źródłem światła	TAK	NIE	NIE	2	może być zasilanie akumulatorowe	BK1
14.	Mikroskop optyczny zabiegowy	TAK	NIE	NIE	1		CN2
15.	Defibrylator z kardiowersją	TAK	NIE	NIE	7	może być zasilanie akumulatorowe	E1
16.	Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową i funkcją zamykania grubych naczyń	TAK	NIE	NIE	12		E2
17.	Diatermia chirurgiczna na wózku	TAK	NIE	NIE	1		E3
18.	Pompa infuzyjna strzykawkowa	TAK	NIE	NIE	268	może być zasilanie akumulatorowe	F1
19.	Pompa infuzyjna PCA	TAK	NIE	NIE	12	może być zasilanie akumulatorowe	
20.	Pompa infuzyjna wolumetryczna	TAK	NIE	NIE	68	może być zasilanie akumulatorowe	F2
21.	Pompa żywieniowa	TAK	NIE	NIE	16	może być zasilanie akumulatorowe	F3
22.	Pompa do szybkich przetoczeń	TAK	NIE	NIE	12	może być zasilanie akumulatorowe	F4
23.	Aparat do terapii albuminowej	TAK	NIE	NIE	2		FB1
24.	Aparat do dializy	TAK	TAK	NIE	5		FH1
25.	Aparat do natleniania pozaustrojowego	TAK	NIE	NIE	1		FO1
26.	System monitorowania dla 16 stanowisk- procesor	TAK	NIE	NIE	1 kpl		HV1
27.	System monitorowania - monitor						HV3
28.	Kolumna anestezjologiczna sufitowa	TAK	NIE	TAK	12	tlon spr. pow. vacum podtlenek azotu	IA1
29.	Kolumna chirurgiczna sufitowa	TAK	NIE	TAK	12	tlon spr. pow. vacum podtlenek azotu	IC1
30.	Moduł zasilający sufitowy na kolumnie	TAK	NIE	TAK	17	tlon spr. pow. vacum	ID1
31.	Kaseton elektromedyczny przyścienny	TAK	NIE	TAK	12	tlon spr. pow. vacum	IE1
32.	Moduł zasilający sufitowy – most	TAK	NIE	TAK	6	tlon spr. pow. vacum	IF2
33.	Krioaplikator	TAK	NIE	NIE	2		JK2
34.	Urządzenie do mycia pianowego i dezynfekcji powierzchni	TAK	TAK	NIE	3		K2
35.	Konsola zasilająca do mycia leżących pacjentów	NIE	TAK	NIE	2		KA1
36.	Wanna – wózek do mycia leżących pacjentów	NIE	NIE	NIE	2	zasilanie w media z konsoli KA1	KA2

ZADANIE IV - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	oznaczenie na rysunku
37.	Dozownik - dystrybutor płynów dezynfekcyjnych	NIE	NIE	NIE	1		KBD1
38.	Komora do dezynfekcji łóżek i wózków	TAK	TAK	TAK	1	spr. pow.	KBL1
39.	Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 12 łacowe	TAK	TAK	NIE	3		KBN2
40.	Komora do dezynfekcji wózków	TAK	TAK	TAK	1	spr. pow	KBR
41.	Macerator do kaczek i basenów	TAK	TAK	NIE	4		KBY1
42.	Umywalka lekarska trzystanowiskowa + Dozownik z płynem dezynfekcyjnym (3 x 12 szt.) + Dozownik z detergentem (3 x 12 szt.)	TAK	TAK	NIE	12	zasilanie elektr. lub akumulatorowe baterii bezdotykowych	KL3
43.	Materac grzewczy	TAK	NIE	NIE	12		LO2
44.	Kardiomonitor dla OAIIT	TAK	NIE	NIE	28		MK1
45.	Monitor zbiorczy dla OAIIT	TAK	NIE	NIE	4		MKA
46.	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 – 100 %	TAK	NIE	TAK	16	tlon spr. pow.	NV1
47.	Respirator transportowy	TAK	NIE	TAK	2	tlon spr. pow (zasilanie z sieci lub z butli)	NVT
48.	Aparat do znieczulenia	TAK	NIE	TAK	16	spr. pow. vacuum podtlenek azotu	NZ2
49.	ZESTAW DO ZNIECZULENIA: Aparat do znieczulenia z	TAK	NIE	TAK	13	spr. pow. vacuum podtlenek azotu	NZ3
50.	respiratorem + Kardiomonitor +						MPK
51.	Pulsooxymetr z kapnografem						MK2
52.							NV2
53.	Laser do zabiegów okulistycznych	TAK	NIE	NIE	1		OCL2
54.	Aparat RTG z torem wizyjnym	TAK	NIE	NIE	2		RAC
55.	Przewoźny aparat RTG - cyfrowy	TAK	NIE	NIE	1		RAP2
56.	Monitory RTG z pulpitem sterowniczym				2		RE1
57.	Tomograf komputerowy mobilny + Pulpit sterowniczy tomografu mobilnego	TAK	TAK	NIE	1 kpl.	chłodzenie wodą	RTM1
58.	Myjka ultradźwiękowa do osprzętu	TAK	TAK	NIE	3		U1
59.	Jonizator powietrza do eliminacji kurzu / oczyszczacz	TAK	NIE	NIE	2		U2
60.	Aparat do USG na wózku	TAK	NIE	NIE	1		UD2
61.	Negatoskop wbudowany	TAK	NIE	NIE	24		10b
62.	Walizka reanimacyjna	NIE	NIE	NIE	6		65
63.	Stacja uzdatniania wody dla CS	TAK	TAK	NIE	1		powiązane z dostawą myjni – dezynfektorów i autoklawów
64.	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, wbudowana front przeszklony - wykonana ze stali nierdzewnej, z drzwiami przeszklonymi, pięć półek regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej.	NIE	NIE	NIE	22		wykonanie i montaż szafy należy połączyć z wykonaniem ścian w S.O.
65.	Szafa medyczna dwudrzwiowa, przelotowa, front przeszklony. Szafa, wykonana ze stali nierdzewnej, półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej.	NIE	NIE	NIE	12		wykonanie i montaż szafy należy połączyć z wykonaniem ścian w S.O

ZADANIE IV - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

TABELA 2. WYPOSAŻENIE MEBLOWE MEDYCZNE

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	oznaczenie na rysunku
1.	Kozetka lekarska	NIE	NIE	NIE	7		LB1
2.	Łóżko szpitalne	TAK	NIE	NIE	3		LE1
3.	Łóżko wielopozycyjne typu Egerton	TAK	NIE	NIE	17		LER
4.	Stół do przekładania pacjentów	TAK	NIE	NIE	2		LFA
5.	Stół zabiegowy	TAK	NIE	NIE	1		LH1
6.	Błat stołu operacyjnego z wózkiem – 32 szt.	TAK	NIE	NIE	1 kpl. (32 blaty + 12 podstawy)	zasilanie elektr. akumulatorowe podstawy stołu	LHA1
7.	Podstawa do stołu operacyjnego z wymiennymi blatami – 12 szt.						LHA2
8.	Stół operacyjny mobilny	TAK	NIE	NIE	1	zasilanie elektr. akumulatorowe	LHB
9.	Stolik zabiegowy	NIE	NIE	NIE	3		P11
10.	Szafa na sprzęt do sprzątania	NIE	NIE	NIE	2		P13
11.	Wózek do przewożenia brudnej bielizny – pojedynczy	NIE	NIE	NIE	11		P14a
12.	Wózek do przewożenia chorych	NIE	NIE	NIE	2		P16
13.	Wózek do przewożenia chorych z napędem akumulatorowym	TAK	NIE	NIE	2	zasilanie elektr. akumulatorowe	P16b
14.	Wózek do przewożenia zwłok	NIE	NIE	NIE	9		P17
15.	Wózek do przekładania pacjentów	NIE	NIE	NIE	2		P32
16.	Stolik do narzędzi z ruchomą płytą	NIE	NIE	NIE	12		P4
17.	Stolik do narzędzi	NIE	NIE	NIE	11		P6
18.	Szafka stojąca trzykomorowa	NIE	NIE	NIE	11		PAA1
19.	Szafka stojąca dwukomorowa	NIE	NIE	NIE	1		PAD4
20.	Szafka przyścienna dwukomorowa	NIE	NIE	NIE	35		PAD5
21.	Wózek zabiegowy	NIE	NIE	NIE	1		PAF4
22.	Wózek oddziałowy	NIE	NIE	NIE	9		PAF6
23.	Szafa na endoskopy	NIE	NIE	NIE	1		PAK5
24.	Szafka lekarska na cewniki	NIE	NIE	NIE	2		PAK6
25.	Szafa na leki z koszami	NIE	NIE	NIE	24		PAM2
26.	Szafa na leki z koszami	NIE	NIE	NIE	19		PAM3
27.	Szafa na leki z koszami	NIE	NIE	NIE	13		PAM4
28.	Szafa lekarska z koszami	NIE	NIE	NIE	25		PAN1
29.	Szafa z koszami	NIE	NIE	NIE	9		PAN2
30.	Szafa lekarska z koszami	NIE	NIE	NIE	1		PAN3
31.	Szafa z sejfem i koszami	NIE	NIE	NIE	2		PAN4
32.	Szafa z koszami na cewniki	NIE	NIE	NIE	1		PAN5
33.	Szafa z półkami przeszklona	NIE	NIE	NIE	16		PAP4
34.	Szafa na karty chorobowe	NIE	NIE	NIE	4		PAR4
35.	Szafa otwarta z półkami	NIE	NIE	NIE	5		PAS3
36.	Szafa z półkami dwudrzwiowa	NIE	NIE	NIE	4+1		PAS5
37.	Taboret z regulacją wysokości	NIE	NIE	NIE	12		PB1
38.	Regał otwarty z półkami	NIE	NIE	NIE	8		PCM1
39.	Regał otwarty z półkami i z koszami	NIE	NIE	NIE	8		PCM2
40.	Regał otwarty z półkami i z koszami	NIE	NIE	NIE	4		PCM3
41.	Wózek anestezjologiczny	NIE	NIE	NIE	14		PR2
42.	Wózek intensywnej opieki medycznej	NIE	NIE	NIE	15		PR5
43.	Regał listwowy z koszami sterylizacyjnymi typu KS-60	NIE	NIE	NIE	103		W1
44.	Wózek do koszy sterylizacyjnych	NIE	NIE	NIE	6		W14
45.	Stół roboczy zestali nierdzewnej z podświetlanym blatem	TAK	NIE	NIE	4		W16
46.	Wózek ze stali nierdzewnej - zamykany	NIE	NIE	NIE	33		W17a
47.	Szafka do zmiany obuwia (blok op.)	NIE	NIE	NIE	8		W19
48.	Krzesło tapicerowane, obrotowe ze stali nierdzewnej na kółkach	NIE	NIE	NIE	20		W22
49.	Regał otwarty ze stali nierdzewnej	NIE	NIE	NIE	91		W3
50.	Regał otwarty ze stali nierdzewnej	NIE	NIE	NIE	84		W4
51.	Regał otwarty ze stali nierdzewnej półki ażurowe	NIE	NIE	NIE	14		W4a
52.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej	NIE	NIE	NIE	8		W5

ZADANIE IV - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	oznaczenie na rysunku
53.	Stół roboczy ze stali kwasoodpornej	NIE	NIE	NIE	4		W5b
54.	Stół roboczy ze stali kwasoodpornej	NIE	NIE	NIE	6		W5d
55.	Wózek do przewożenia czystej bielizny	NIE	NIE	NIE	4		W6b
56.	Wózek do przewożenia czystej bielizny	NIE	NIE	NIE	3		W6c
57.	Wózek do transportu materiałów sterylnych	NIE	NIE	NIE	5		W7a
58.	Wózek ze stali kwasoodpornej do transportu materiałów sterylnych	NIE	NIE	NIE	20		W9
59.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej	NIE	NIE	NIE	8		WA2
60.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym	NIE	TAK	NIE	4		WAK2
61.	Stół do pakietowania zestawów	TAK	NIE	NIE	4		WS5
62.	Wózek zamknięty ze stali nierdzewnej do przewożenia brudnej bielizny	NIE	NIE	NIE	9		WZ1
63.	Wózek zamknięty ze stali nierdzewnej do przewożenia odpadów medycznych	NIE	NIE	NIE	4		WZ2
64.	Statyw na kroplówki	NIE	NIE	NIE	4		1a
65.	Pojemnik ze stali kwasoodpornej na odpadki pooperacyjne	NIE	NIE	NIE	12		19
66.	Parawan lekarski	NIE	NIE	NIE	7		38

ZADANIE IV - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

TABELA 3. WYPOSAŻENIE MEBLOWE TZW. OGÓLNE

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	Oznaczenie na rysunku
1.	Biurko gabinetowe 1200 x 600 + 1350 x 500 [mm]	NIE	NIE	NIE	1		PAB3
2.	Biurko lekarskie 1200 x 670 [mm] h = 720 [mm]	NIE	NIE	NIE	40		XB1
3.	Biurko lekarskie z przystawką 120x60	NIE	NIE	NIE	4		XB1a
4.	Biurko w kształcie litery „L” 1200 x 600 + 1350 x 500 [mm]	NIE	NIE	NIE	4		TBX1
5.	Biurko 2000 x 700 [mm] z kontenerkiem	NIE	NIE	NIE	7		XB2
6.	Biurko 1500 x 700 [mm]	NIE	NIE	NIE	5		XB3
7.	Przystawka do biurka z półkami 500 x 600 [mm]	NIE	NIE	NIE	3		XO1
8.	Biurko przystawka 800 x 600 [mm]	NIE	NIE	NIE	3		XO2
9.	Biurko przystawka 600 x 600 [mm]	NIE	NIE	NIE	1		XO3
10.	Lada pielęgniarska	NIE	NIE	NIE	4		TTL1
11.	Lada pielęgniarska	NIE	NIE	NIE	4		TTL6
12.	Stół roboczy - warsztatowy	NIE	NIE	NIE	2		T24
13.	Regał otwarty stojący z regulacją odległości pomiędzy półkami	NIE	NIE	NIE	107		PAH1
14.	Szafa otwarta z półkami	NIE	NIE	NIE	3		PAK1
15.	Szafa ubraniowa	NIE	NIE	NIE	7		PAK2
16.	Szafka przyścienna jednokomorowa	NIE	NIE	NIE	32		PAG5
17.	Szafka lekarska z sejfem	NIE	NIE	NIE	11		PAK3
18.	Szafa zamykana z półkami	NIE	NIE	NIE	5		PAK4
19.	Szafa lekarska	NIE	NIE	NIE	9		PAP3
20.	Szafa lekarska z półkami i z szufladami	NIE	NIE	NIE	26		PAP5
21.	Szafa lekarska z przeszkloną górą	NIE	NIE	NIE	18		PAP6
22.	Szafa odzieżowa 2 - działów	NIE	NIE	NIE	18		T17a
23.	Szafa ubraniowa z ławeczką	NIE	NIE	NIE	381		T19
24.	Szafa uniwersalna	NIE	NIE	NIE	4		T25
25.	Regał biurowy z przesuwanymi drzwiami	NIE	NIE	NIE	60		T11
26.	Regał biurowy z przesuwanymi drzwiami, Wym. 800x350x 850mm	NIE	NIE	NIE	16		T11a
27.	Komoda 70 x 50 x 110	NIE	NIE	NIE	1		T12
28.	Komoda z nadstawką 40x140x86	NIE	NIE	NIE	2		T12a
29.	Zabudowa kuchenna – szafki dolne : 90 cm z 4szufladami, 90 cm pod zlew z ociekaczem, 90 cm pod zlew 1 -komorowy, 60 cm z półkami, blat dł. 300cm	NIE	NIE	NIE	2		S1
30.	Zabudowa kuchenna – szafki górne wiszące : 60 cm , 90 cm z ociekaczem, 90 cm, 60 cm.	NIE	NIE	NIE	2		S2
31.	Zabudowa kuchenna - szafki dolne: 90 cm pod zlew 1-komorowy, 90 cm pod zlew z ociekaczem, 50 cm z szufladami, 50 cm z półkami, blat dł. 280 cm	NIE	NIE	NIE	1		S3
32.	Zabudowa kuchenna – szafki górne wiszące : 90 cm, 90 cm z ociekaczem, 70 cm	NIE	NIE	NIE	1		S4

ZADANIE IV - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	Oznaczenie na rysunku
33.	Zabudowa kuchenna – szafki dolne : 40 cm z 4szufladami, 80 cm pod zlewozmywak z ociekaczem, 80 cm pod zlew 1 -komorowy, 80 cm z półkami, blat dł. 400 cm	NIE	NIE	NIE	1		S5
34.	Zabudowa kuchenna – szafki górne wiszące : 100 cm , 80 cm z ociekaczem, narożna 60x60, 80 cm, 80 cm	NIE	NIE	NIE	1		S6
35.	Szafka stojąca, Wym. 400x600x850 mm	NIE	NIE	NIE	1		S7
36.	Szafka stojąca pod zlewozmywak, wym. 8000x600x850 cm	NIE	NIE	NIE	5		S8
37.	Zabudowa kuchenna - szafki dolne: 90 cm pod zlew 1-komorowy, 90 cm pod zlewozmywak z ociekaczem, 40 cm z szufladami, 40 cm z półkami, blat dł. 320 cm	NIE	NIE	NIE	1		S9
38.	Zabudowa kuchenna – szafki górne wiszące : 90 cm, 90 cm z ociekaczem, 80 cm, 60cm	NIE	NIE	NIE	1		S10
39.	Zabudowa kuchenna - szafki dolne: 90 cm pod zlew 1-komorowy, 90 cm z półkami, 90 cm pod zlewozmywak z ociekaczem, 60 cm z szufladami, blat dł. 330 cm	NIE	NIE	NIE	1		S11
40.	Zabudowa kuchenna – szafki górne wiszące : 90 cm, 90cm, 90 cm z ociekaczem, 60 cm, 60cm	NIE	NIE	NIE	1		S12
41.	Zabudowa kuchenna - szafki dolne: 60 cm z szufladami, 90 cm pod zlewozmywak z ociekaczem, 70 cm z półkami narożna, 60cm pod zlew jednokomorowy, blat dł. 290 cm	NIE	NIE	NIE	1		S13
42.	Zabudowa kuchenna – szafki górne wiszące : 60 cm, 60cm, 90 cm z ociekaczem, narożna 60x70 cm, 60cm	NIE	NIE	NIE	1		S14
43.	Półka wisząca podwójna l=270, l=30cm	NIE	NIE	NIE	1		S15
44.	Szafka 600x900x850 z szufladami	NIE	NIE	NIE	1		S16
45.	Bufet mobilny na kółkach z podnoszonymi blatami, 1950x600x1200, z półkami od wewnątrz	NIE	NIE	NIE	1		S17
46.	Taboret szpitalny	NIE	NIE	NIE	32		T1
47.	Taboret obrotowy	NIE	NIE	NIE	33		T2
48.	Krzesło tapicerowane, siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki, stelaż chromowany;	NIE	NIE	NIE	19		T3
49.	Krzesło nietapicerowane, siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki, stelaż chromowany;	NIE	NIE	NIE	87		T3a
50.	Krzesło tapicerowane, siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki, stelaż chromowany z pulpitem;	NIE	NIE	NIE	111		T3b
51.	Krzesło tapicerowane, siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki, z podłokietnikiem, stelaż chromowany;	NIE	NIE	NIE	23		T3c
52.	Krzesło tapicerowane, siedzisko i oparcie z jednego kawałka sklejki, stelaż chromowany, łączone;	NIE	NIE	NIE	22		T3d
53.	Fotelik 1 modułowy ~65x65, konstrukcja z profili stalowych chromowanych , siedzisko z tapicerki	NIE	NIE	NIE	55		T4
54.	Kanapa rozkładana ze skrzynią	NIE	NIE	NIE	1		T5
55.	Sofa 2 modułowa, moduł ~65 x 65, konstrukcja z profili stalowych chromowanych, siedzisko z tapicerki	NIE	NIE	NIE	10		T5c

ZADANIE IV - TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	Oznaczenie na rysunku
56.	Sofa 3 modułowa systemowa z podłokietnikiem, moduł 65 x 65, konstrukcja z profili stalowych chromowanych, siedzisko z tapicerki	NIE	NIE	NIE	3		T5d
57.	Stolik okolicznościowy – ława 100 x 40	NIE	NIE	NIE	24		T6
58.	Stolik okolicznościowy Ø60	NIE	NIE	NIE	5		T6a
59.	Stół konferencyjny ~140 x 70 (w łuk)	NIE	NIE	NIE	7		T7
60.	Stół mobilny składany na kółkach z blokadą, kryty laminatem HPL gr. 0,4mm, 70 x 150, h=72	NIE	NIE	NIE	27		T7a
61.	Stół, Wym. 600 x 600 x 800 [mm]	NIE	NIE	NIE	13		T8
62.	Krzesło obrotowe, stelaż chrom, mechanizm synchro,	NIE	NIE	NIE	55		T13
63.	Fotel obrotowy, stelaż chrom, mechanizm synchro, regulowane podłokietniki, podglówek, np. ONDA, tapicerka FAME	NIE	NIE	NIE	18		T14
64.	Krzesło obrotowe, stelaż chrom, mechanizm synchro, regulowane podłokietniki, podglówek,	NIE	NIE	NIE	12		T15
65.	Sofa 3 modułowa systemowa z podłokietnikiem, moduł 65 x 65, konstrukcja z profili stalowych chromowanych, siedzisko z tapicerki	NIE	NIE	NIE	1		TD3
66.	Sofa 4 modułowa systemowa z podłokietnikiem, moduł 65 x 65, konstrukcja z profili stalowych chromowanych, siedzisko z tapicerki	NIE	NIE	NIE	2		TD4
67.	Wózek do przewożenia posiłków	NIE	NIE	NIE	1		13
68.	Lustro ścienne	NIE	NIE	NIE	15		14
69.	Lustro nad umywalkę	NIE	NIE	NIE	178		15
70.	Lustro nad umywalkę	NIE	NIE	NIE	5		15a
71.	Lustro nad umywalkę lekarską	NIE	NIE	NIE	12		15b
72.	Lustro nad umywalkę 269x90	NIE	NIE	NIE	1		15c
73.	Lustro nad umywalkę 233x90	NIE	NIE	NIE	1		15d
74.	Pojemnik na ręczniki	NIE	NIE	NIE	192		16
75.	Wieszak na ubranie	NIE	NIE	NIE	168		17
76.	Pojemnik na odpadki	NIE	NIE	NIE	299		18
77.	Pojemnik na odpadki bytowe	NIE	NIE	NIE	3		18b

TABELA 4. WYPOSAŻENIE SANITARNE

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	Oznaczenie na rysunku
1.	Dozownik z płynem dezynfekcyjnym	NIE	NIE	NIE	201		KI1
2.	Dozownik z detergentem	NIE	NIE	NIE	210		KI2
3.	Wieszak na papier toaletowy	NIE	NIE	NIE	2		20
4.	Wieszak na papier toaletowy	NIE	NIE	NIE	40		21
5.	Zasłona wodoodporna do natrysku z prowadnicą	NIE	NIE	NIE	20		3
6.	Zasłona międzylóżkowa	NIE	NIE	NIE	22		39a
7.	Uchwyty dla niepełnosprawnych	NIE	NIE	NIE	8		47a
8.	Uchwyty dla niepełnosprawnych	NIE	NIE	NIE	5		47b
9.	Uchwyty dla niepełnosprawnych	NIE	NIE	NIE	7		50a
10.	Krzesło pod natrysk dla niepełnosprawnych	NIE	NIE	NIE	2		51
11.	Wózek sprzątacza	NIE	NIE	NIE	6		P15
12.	Wózek sprzątacza	NIE	NIE	NIE	14		P15a

TABELA 5. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT AGD I RTV

Lp.	Nazwa urządzenia	Zasilanie elektr.	woda + kanalizacja	gazy medyczne	Ilość szt.	Uwagi dot. mediów	Oznaczenie na rysunku
1.	Komputer PC do celów medycznych – podłączony do wewnętrznego systemu szpitalnego	TAK	NIE	NIE	64		H1
2.	Monitor ~24"	TAK	NIE	NIE	64		H2
3.	Drukarka do komputera – laserowa, z możliwością skanowania	TAK	NIE	NIE	32		H3
4.	Kserokopiarka	TAK	NIE	NIE	3		HK
5.	Niszczarka do dokumentów	TAK	NIE	NIE	6		HN
6.	Lampka na biurko	TAK	NIE	NIE	77		25
7.	Chłodziarka	TAK	NIE	NIE	9		30
8.	Chłodziarka podbłatowa	TAK	NIE	NIE	2		30a
9.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	TAK	NIE	NIE	17		63
10.	Kuchenka mikrofalowa	TAK	NIE	NIE	7		64